

**БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТОСТИ**



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

47350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18 / 1 / 3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению: Мичуринская основная
общеобразовательная школа, директору Омельченко Зое Яковлевне.**

**(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)**

**во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником
ОНД по Волгодонскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней
службы Цыганковым Михаилом Леонидовичем «27» февраля 2015 года № 18,
(наименование органа ГПН)**

**в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с «09» часов «00» мин. « 06 » марта 2015 г. до «10» часов «00» мин. « 06 »
марта 2015 года, с « 15 » часов «00» мин. « 20 » марта 2015г. до «16 » часов «00» мин. « 20 » марта
2015 г., и с « 09 » часов «00» мин. «02 » апреля 2015г. до «10 » часов «00» мин. « 02 » апреля 2015г.,
проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения: Мичуринская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу:
Волгодонской район, п. Мичуринский, ул. Г. Кузнецовой, 20.**

Должностные лица, проводившие проверку:

**начальник отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по РО – главный
государственный инспектор Волгодонского (с) района по пожарному надзору майор внутренней
службы Цыганков Михаил Леонидович,**

здания и территории школы

**(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)**

совместно с: директором Омельченко З.Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

1	2	3	4	5
1	Пожарные шкафы для размещения внутренних	2.5.3. Пожарные шкафы должны иметь	01.08.2015	

**БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

	<p>пожарных кранов не оборудованы вентиляционными отверстиями, не приспособлены для визуального осмотра без вскрытия, вентиль пожарного крана, не оборудован рычагом для облегчения открывания вентиля, на дверце не нанесены номера телефона ближайшей пожарной части. (ГОСТ 12.4.009-83 п.п. 2.5.3., 2.5.10)</p>	<p>вентиляционные отверстия и быть оборудованы устройствами для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или "гармошку". 2.5.10. На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части.</p> <p>Порядковые номера пожарных шкафов и щитов указывают после соответствующих буквенных индексов: "ПК" и "ПЦ"</p>		
2	<p>В учреждении используется не сертифицированная пожарно-техническая продукция, а именно: пожарные шкафы, пожарные рукава, пожарные стволы, соединительные головки к пожарным рукавам.</p>		01.08.2015	
3	<p>Помещения: столовая, подсобное помещение, помещение завхоза, помещение раздевалки, помещение архива не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-03, п. 4</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <p>с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>лестничных клеток.</p>	01.08.2015	
4	<p>Извещатель пожарный ручной, установленный в фойе школы на высоте более 1.5 метров от уровня пола. НПБ88-2001 п.12.41</p>	<p>12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола.</p>	01.08.2015	
5	<p>Расстояние между приемно-контрольным прибором «КАРАТ» и приборами управления «ОКО-3-А-01», составляет менее 50 мм. НПБ 88-2001, п. 12.51, СП 5.13130.2009, п. 13.14.8</p>	<p>12.51. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. 13.14.8 При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.</p>	01.08.2015	
6	<p>Силовые питающие линии системы пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнить огнестойким кабелем обеспечивающим работоспособность системы в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. п. 3.9 НПБ 104-03</p>	<p>СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.</p>	01.08.2015	
7	<p>Линии связи между техническими средствами автоматической установкой пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнить проводом с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение</p>	<p>п. 13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.</p>	01.08.2015	

**БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

	времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 4, «Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. п. 12.57., Нормы и правила проектирования». НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», 3.9, СП 5.13130.2009, п. 13.15.7, ГОСТ 31565-2012, таб. 2	Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки		
8	Сработка системы автоматической пожарной сигнализации происходит при срабатывании одного пожарного извещателя. НПБ88-2001 п.13.1*	3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.		01.08.2015
9	Система оповещения людей в случае пожара – не исправна (световые табло «Выход»), отсутствует звуковое оповещение. НПБ 104-03, абз. 1, п. 3.13, п. 3.14, таб. 1, таб. 2. Правила противопожарного режима в РФ, абз. 1 п. 61	13.1*. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании на менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблицам 5-8 соответственно. п. 3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. 3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Абз. 1 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта...	01.08.2015	
10	На путях эвакуации не достаточно ручных пожарных извещателей. п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001	Административно-бытовые и общественные здания - В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания	01.08.2015	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

начальник отделения НД по
Волгодонскому (с) району УНД ГУ
МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

« 02 » апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

/ Директор Омельченко З.Я.
(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » апреля 2015 г.

Цыганков М.Л.



Зел

(подпись)

000187